

Водопідготовка

Дезінфікуючий засіб для систем водопостачання

Періодична та безперервна дезінфекція – всі системи водопостачання потенційно можуть містити деякі вірусні та бактеріальні забруднення, особливо напірні резервуари, де можуть накопичуватися бруд та сміття. Проведення дезінфекції дозволить очистити систему, знищити віруси та бактерії, а також запобігти росту грибків.

Дезінфекція систем водопостачання	Концентрація розчину	Використання
Періодична дезінфекція	1:200 до 1:100	Відключіть напірний резервуар від мережі та злийте воду у ємності якнайдалі від резервуару. Проведіть чистку будь-яких видимих забруднень та видаліть сміття. Залийте водою та додайте відповідну кількість порошку Virkon™ S, ретельно перемішайте та залиште на 10 хвилин. Промийте систему через всі дренажні вузли та залиште ще на 50 хвилин перед осушенням системи та заповненням чистою водою.
Постійна дезінфекція	1:1000	Додайте належну дозу препарату у напірний резервуар або скористайтеся дозувальним обладнанням системи водопостачання.

Таблиця використання препарату Virkon™ S для дезінфекції води

Кількість літрів води, що необхідно дезінфікувати	Концентрація розчину		
	Періодична дезінфекція 1:200	Промивання 1:100	Постійна дезінфекція води 1:1000
	Кількість препарату Virkon™ S, яку необхідно додати		
100 літрів	500 г	1 кг	100 г
250 літрів	1,25 кг	2,5 кг	250 г
500 літрів	2,5 кг	5 кг	500 г
1000 літрів	5 кг	10 кг	1 кг